

**Проверка органами Госконтроля
МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 2013-2016 г.г.**

№ п/п	Вид нарушения	Дата проверки	Срок устранения нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
Проверка органами Госконтроля МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 2014 год				
1	Волховский отдел по государственному энергетическому надзору: плановая от 20.02.2014г. № 26-1223/ПК Акт № 26-1223-24/А от 26.03.2014г. - нарушений соблюдения требований законодательства об эгнергосбережении не выявлено.			
	Отдел надзорной деятельности Волховского района УНД Главного управления МЧС России по Ленинградской области: внеплановая проверка от 05.11.2014г. № 459. Акт № 459 от 24.11.2014г. - нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.			
Проверка органами Госконтроля МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 2015 год				
1	Сектор муниципального контроля Администрации Волховского муниципального района: плановая проверка от 02.06.2015г. Акт № 10 от 11.06.2015г. - нарушений в законодательстве РФ и иных нормативных правовых актов в контрактной системе не выявлено.			
2	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области: внеплановая проверка (лицензионный контроль) от 27.08.2015г. Акт № 097-15ЛВ от 20.08.2015г. - нарушений не выявлено.			
3	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области: плановая проверка (надзор за соблюдением законодательства в сфере образования) от 14.09.2015г. Акт № 210/15 от 07.10.2015г. - нарушений не выявлено.			
4	Отдел надзорной деятельности Волховского района УНД Главного управления МЧС России по Ленинградской области: плановая проверка от 23.09.2015г. Акт № 419 от 29.09.2015г. - Предписание № 419/1/1 от 29.09.2015г.			
	<ul style="list-style-type: none"> • Дверь 2-го этажа поэтажного коридора и лестничной клетки не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах. • В подвальном помещении эксплуатируется электроустановочные изделия с поврежденным корпусом (распределительные коробки открыты) • Пол лестничных клеток и лестничных маршей 1-го, 2-го этажей покрашен краской.(не представлен сертификат). 	.29.09.2015г.	01.07.2016г.	Выполнено, 06.10.2015г.
		29.09.2015г.	01.07.2016г.	Выполнено, 05.10.2015г.
		29.09.2015г.	01.07.2016г.	Выполнено, Июнь 2016г.

5	ТО Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском районе: плановая проверка от 23.09.2015г. Предписание № 105 от 15.10.2015г.			
	<ul style="list-style-type: none"> Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха. 	23.09.2015г.	01.12.2015г.	Выполнено, 12.10.2015г.
	<ul style="list-style-type: none"> Въезды и входы на территорию ДОУ, проездные дорожки к хозяйственным постройкам не покрыты асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием. 	23.09.2015г.	01.09.2016г.	Выполнено, август 2016г.
	<ul style="list-style-type: none"> В группе младшего возраста № 1 с средней группе детей рассаживание детей по росту не соответствует принятым группам мебели. 	23.09.2015г.	01.09.2016г.	Выполнено, июль 2016г.
Проверка органами Госконтроля МДОБУ «Детский сад № 10 «Светлячок» в 2016 год				
1	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области: плановая выездная проверка соблюдения лицензионных требований при осуществлении образовательной деятельности в отношении ДОУ от 04.08.2016г. № 2460-р. Период проверки: с 15.08.2016г. по 09.10.2016г. По результатам проверки нарушений лицензионных требований не выявлено (№ 19-7154/16-0-0).			